

BILAN EXERCICE INCENDIE CFPPA - CFA

Année scolaire 2008/2009 : déroulement de l'exercice d'évacuation incendie N° 1

Date de l'exercice : Vendredi 17 Octobre 2008

exercice inopiné

Locaux concernés : bâtiments D - E

Organisation générale :

a) composition de l'équipe de sécurité incendie et répartition :

SSI : ...Valérie FABRE

Bâtiments D-E et point de rassemblement : F HAMMEL – P FOURNIER – C MORIN – B ALIX

b) Rassemblement de l'équipe incendie à 9 h 15

c) Observations préliminaires

Tour d'horizon	Remarques
- effectifs personnels et apprenants	Prise de connaissance des effectifs personnels et apprenants
- environnement (ex : stationnement de véhicules)	Aucun véhicule en stationnement aux abords du bâtiment D (devant la porte d'entrée du bâtiment D – côté administration). Pour rappel, le seul lieu de stationnement des véhicules de service est la cour du château (« le temps est compté pour assurer l'évacuation du public, l'accès des moyens de secours »)
- issues de secours, couloirs dégagés	- 1 table dans le couloir (rez-de-chaussée du bâtiment D) - 1 support de projection + caissettes : couloir bâtiment E (salle E1)

d) Heure de déclenchement de l'alarme incendie : 9 h 31 au niveau : du SSI et d'un détecteur incendie	Par : V FABRE – B ALIX
---	---------------------------

e) « Sur l'ensemble des bâtiments :

- ⌚ temps passé entre le déclenchement de l'alarme et la sortie des **premiers** occupants : 15 secondes
- ⌚ temps passé entre le déclenchement de l'alarme et la sortie **des derniers** occupants : 4 min 15 secondes

f) Déroulement

- Aspect matériel :

	Oui	Non	SO	Remarque
Tout le monde a entendu le signal d'alarme		x		Occupants du bâtiment E (bâtiment non relié à ce jour avec les autres bâtiments : problème remonté au Conseil Régional)

	Oui	Non	SO	Remarque
Tout le monde a évacué (y compris le personnel)		X		Un personnel a refusé de quitter la salle des formateurs (prétextant un rangement de dossiers) malgré les recommandations du Responsable de Service La consigne d'évacuation a du être rappelée aux agents de service
L'ascenseur est resté inutilisé	X			
Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné (<input type="checkbox"/> porte automatique <input type="checkbox"/> désenfumage)			X	Non testés – déclenchement depuis le SSI
Les portes et les fenêtres ont été (sont restées) fermées	X			
Les serrures ont été (sont restées) déverrouillées		X		A l'exception des salles D15 – D21 – D 23
Les affaires sont laissées sur place	X			
Les énergies sont coupées (électricité)		X		A l'exception de la salle D 14, du bureau vie scolaire

- aspect comportemental

	Oui	Non	SO	Remarque
La gestion du SSI est correcte		X		Difficultés observées quant au déclenchement de l'alarme (mémorisation de la procédure)
L'appel des secours est correct			X	Non effectué dans le cadre défini
Les personnes à mobilité réduite ont été correctement gérées			X	
Les visiteurs ont été correctement gérés	X			- 1 personne en entretien CIME - - personne en suivi VAE
Les personnels des services intra EPL ont été correctement gérés	X			Consigne donnée de regagner le point de rassemblement à 2 agents
Tout le monde a respecté la consigne « ne pas revenir en arrière »		X		- 1 personnel formateur (ce qui a provoqué le défaut de gestion du groupe d'apprenants (« laissés en plan ») - 1 personnel administratif

	Oui	Non	SO	
Tout le monde a respecté la consigne de rejoindre le point de rassemblement		X		- Se reporter à la page précédente - Nécessité de communiquer la procédure d'évacuation aux nouveaux agents sous de meilleurs délais
Les groupes élèves sont bien formés et séparés	X			
Le comptage des personnes a été effectué sans problème		X		- défaut de prise en charge d'un stagiaire (CAPA TP) (qui s'était rendu aux toilettes).
Les enseignants (ou chefs de service) ont rendu compte	X			Bilan global effectué par l'acmo
Tout le monde a attendu l'ordre de dispersion	X			

Eléments de synthèse :

Par ce biais, nous rappelons quelques principes fondamentaux liés aux exercices d'évacuation :

- dès l'audition du signal, évacuez immédiatement et regagnez le point de rassemblement fixé sur la pelouse en face du bâtiment C
- Eteignez les appareils électriques sous tension sur votre lieu de travail,
- Fermez les fenêtres,
- Fermez la porte derrière vous sans la fermer à clé,
- N'emportez que le strict minimum,
- Suivez le plan d'évacuation (évacuez par le escaliers /issues de secours ; jamais par l'ascenseur. Ne faites jamais demi-tour.
- Le formateur Responsable de la classe prend le cahier d'appel, procède à l'évacuation de la classe (en respectant les indications ci-dessus) - les délégués en tête ; lui en dernier. Le formateur vérifie les effectifs et rend compte au Chef de Service.
- Ne pas quitter le point de rassemblement sans autorisation du responsable d'évacuation

=====

LES EXERCICES D'EVACUATION

« Encore ! » « je n'ai pas le temps ... » « pour quoi faire ? » « c'est obligatoire ? »

N'oubliez jamais que le feu se propage avec une extraordinaire rapidité.
On dit qu'il faut :

Un verre d'eau à la première minute	Un seau d'eau à la deuxième minute	Une tonne d'eau à la troisième minute
--	---------------------------------------	--

Ensuite on fait ce que l'on peut

Les exercices d'évacuation ont un caractère obligatoire (Règlement de sécurité). Ils ont pour objet d'entraîner les apprenants et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

L'acquisition des bons réflexes est indispensable.